



AB 766

Aleksandrów Kujawski dnia 12.06.17

**SPRAWOZDANIE Z BADAŃ WODY DO SPOŻYCIA**  
NR LHK-632-1-280/S/17

**Kod próbki:**  
LHK-285/S/17

Dane klienta	Gmina Miejska Nieszawa ul. 3 Maja 2 87-730 Nieszawa		
Znak sprawy	LHK-3241-1-62/17		
Rodzaj badanej próbki	woda do spożycia.		
Miejsce pobrania próbki	Mieszkanie prywatne Zbigniew Gębicki ul. Ogrodowa 3/1 Nieszawa -kran w kuchni		
Data / godz. pobrania próbki	07.06.17/ godz. 09:10		
Osoba pobierająca próbkę	Maria Koczwarą- pracownik PSSE w Aleksandrowie Kujawskim		
Metoda pobrania próbki	PN-ISO 5667-5:2003		
Data /godz. dostarczenia próbki do Laboratorium	07.06.17/ godz.11:50		
Temperatura pobrania próbki	15,0 °C		
Stan próbki	Próbkę dostarczono w butelce z plastikowej w stanie prawidłowym w termotorbie.		
Temperatura transportu	3,6-7,9 °C		
Data rozpoczęcia badania	07.06.17	Data zakończenia badania	07.06.17

**Wyniki badań mikrobiologicznych**

Lp.	Badana cecha/metoda	Jednostka	Wynik próbki:	Przedział niepewności pomiaru	Dopuszczalne wartości dla wody do spożycia	Dokumenty odniesienia
-----	---------------------	-----------	---------------	-------------------------------	--	-----------------------

Nie badano

**SPRAWOZDANIE Z BADAŃ WODY DO SPOŻYCIA**  
NR LHK-632-1-280/S/17

**Wyniki badań fizyko-chemicznych**

Lp.	Badana cecha/metoda	Jednostka	Wynik próbki:	Rozszerzona niepewność pomiaru	Dopuszczalne wartości dla wody do spożycia	Dokumenty odniesienia
1.	Stężenie żelaza Metoda spektrofotometryczna	A µg/l	21	±2	200	PN-ISO 6332:2001p.7.1
2.	Stężenie manganu Metoda spektrofotometryczna	A µg/l	<20	-	50	PN-92/C-04590/03

< poniżej granicy oznaczalności metody.

Osoba autoryzująca

Młodszy Asystent  
Laboratorium  
Badania Środowiska Komunalnego

*mgr Agnieszka Jakubczak*

Zatwierdził

KIEROWNIK  
Oddziału Laboratoryjnego

*mgr Justyna Nisterenko*

- Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za etap pobrania i transportu próbek do laboratorium.
- Wyniki badań podane w sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do próbek pobranych w dniu określonym w sprawozdaniu
- Wyniki badań objęte zakresem akredytacji (akredytacja AB 766) oznaczane są symbolem A, wyniki spoza zakresu akredytacji oznaczane są symbolem NA
- Bez pisemnej zgody Laboratorium Badania Środowiska Komunalnego PSSE w Aleksandrowie Kujawskim sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.
- Podane wartości niepewności nie obejmują etapu pobierania i transportu próbki i stanowią niepewność rozszerzoną przy poziomie ufności ok. 95% i współczynniku rozszerzenia k=2.
- W przypadku badań mikrobiologicznych przy wynikach podawana jest niepewność wyniku obliczana wg PKN-ISO/TS 19036.
- Klient ma prawo złożenia reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badań
- Wartości dopuszczalne podano wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2015r poz.1989).

**Koniec sprawozdania z badań**