

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ ŚRODOWISKOWYCH nr 417/20

Zleceniodawca Gmina Miejska Nieszawa
ul. 3 Maja 2 87-730 Nieszawa

Numer zlecenia 417/20
Numer próbki 547/20
Badany obiekt Ściek oczyszczony uśredniony z trzech próbek pobranych w odstępie 30 minut
Cel badania Ocena jakości ścieków oczyszczonych
Próbki pobrał Pracownik Laboratorium zgodnie z planem pobierania próbek, nr protokołu pobrania 290/20
Miejsce pobierania Oczyszczalnia Ścieków Nieszawa ul. Dymiec 4 – wylot ścieków do rowu melioracyjnego
Metoda pobierania PN-ISO 5667-10:1997- A
Data pobrania / dostarczenia 01.04.2020/01.04.2020
Stan próbek w chwili przyjęcia Bez zastrzeżeń
Data rozpoczęcia badań 01.04.2020
Data zakończenia badań 06.04.2020



L.p.	Rodzaj badania	Metoda badań	Jednostka	Wynik	Niepewność ¹⁾
1.	ChZT	PN-ISO 15705:2005	A mg/l O ₂	40	5
2.	BZT ₅	PN-EN 1899-1:2002 ^{WI}	A mg/l O ₂	4,9	0,7
3.	Zawiesiny ogólne	PN-EN 872:2007+Ap1:2007	A mg/l	< 5,0	-

Sprawozdanie sporządził: *K. Gotobiel*

Sprawozdanie autoryzował:

Laborant Chemiczny
Edyta Witkowska
mgr inż. Edyta Witkowska

Data wystawienia sprawozdania: 07.04.2020

Niniejsze sprawozdanie bez pisemnej zgody Laboratorium nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości. Wyniki badań dotyczą wyłącznie pobieranego/badanego obiektu.
Sprawozdanie zawiera 1 stronę.

Objaśnienia:

1) Niepewność pomiaru określona jako niepewność rozszerzona. Współczynnik rozszerzenia $k=2$, poziom ufności 95%. Niepewność rozszerzoną podano dla całości postępowania.

N – metoda nieakredytowana; A – metoda akredytowana

WI – norma wycofana przez Polski Komitet Normalizacyjny z zastąpieniem

Rozdzielnik sprawozdania z badań środowiskowych:

1. Zleceniodawca - 2 egzemplarze 2. MS LAB Sp. z o.o.

Koniec sprawozdania

MS LAB Sp. z o.o.
87-500 Rypin, ul. Sportowa 22
NIP 892-12-94-590, Regon 910856337
tel. 54 280 0147