

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ ŚRODOWISKOWYCH nr 792/20

Zleceniodawca Gmina Miejska Nieszawa  
ul. 3 Maja 2 87-730 Nieszawa  
Numer zlecenia 792/20  
Numer próbki 950/20  
Badany obiekt Ściek surowy – próbka jednorazowa  
Cel badania Ocena jakości ścieków surowych  
Próbki pobrání Pracownik Laboratorium zgodnie z planem pobierania próbek, nr protokołu pobrania 534/20  
Miejsce pobierania Oczyszczalnia Ścieków Nieszawa ul. Dymiec 4 - zbiornik retencyjny  
Metoda pobierania PN-ISO 5667-10:1997- A  
Data pobrania / dostarczenia 03.06.2020/03.06.2020  
Stan próbek w chwili przyjęcia Bez zastrzeżeń  
Data rozpoczęcia badań 03.06.2020  
Data zakończenia badań 08.06.2020

URZĄD MIAST  
W NIESZAWIE  
Wpl. 22. CZE. 2020  
Ilość załączników: 14/19  
Podpis: [signature]

L.p.	Rodzaj badania	Metoda badań	Jednostka	Wynik	Niepewność <sup>1)</sup>
1.	ChZT	PN-ISO 15705:2005	A mg/l O <sub>2</sub>	1205	110
2.	BZT <sub>5</sub>	PN-EN 1899-1:2002 <sup>WI</sup>	A mg/l O <sub>2</sub>	405	36
3.	Zawiesiny ogólne	PN-EN 872:2007+Ap1:2007	N* mg/l	1980	310

Sprawozdanie sporządził:

Laborant Chemiczny  
[signature]  
mgr inż. Edyta Witkowska

Sprawozdanie autoryzował:

Kierownik Laboratorium  
[signature]  
mgr inż. Sylwia Tyburska

Data wystawienia sprawozdania: 10.06.2020

Niniejsze sprawozdanie bez pisemnej zgody Laboratorium nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości. Wyniki badań dotyczą wyłącznie pobieranego/badanego obiektu.  
Sprawozdanie zawiera 1 stronę.

Objaśnienia:

1) Niepewność pomiaru określona jako niepewność rozszerzona. Współczynnik rozszerzenia  $k=2$ , poziom ufności 95%. Niepewność rozszerzoną podano dla całości postępowania.

A – metoda akredytowana zgodnie z zakresem akredytacji AB 429, spełniająca wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

N\* – metoda nieakredytowana spełniająca wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02;

WI- norma wycofana przez Polski Komitet Normalizacyjny z zastąpieniem

Rozdzielnik sprawozdania z badań środowiskowych:

1. Zleceniodawca - 2 egzemplarze 2. MS LAB Sp. z o.o.

Koniec sprawozdania

MS LAB Sp. z o.o.  
87-500 Rypin, ul. Sportowa 22  
NIP 892-12-94-590, Regon 910856337  
tel. 54 280 0147